

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 9/ \_\_\_\_\_**

г.Макинск  
Место составления

22.02.2024 г.  
Время 18:7

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 9 от 05.02.2024 г.

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** БАЖАКОВ ЕРЖАН ЕРМЕКУЛЫ - Исполняющий обязанности начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

650440000048, Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

КГУ "Школа-гимназия города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Макинск, Мира (УЛИЦА), 13.

**5. Период проведения проверки** 21.02.2024 - 22.02.2024

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

КГУ "Школа-гимназия города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Обеспечить обучение ответственных работников организации в соответствии с Правилами обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности,

			утвержденными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 9 июня 2014 года № 276 (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9510). Основание: п. 8 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г; срок устранения: 10.04.2024
2	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	В помещении дежурного персонала развешать таблички с указанием номеров телефона противопожарной службы "101" и единой дежурно-диспетчерской службы "112". А также завести запасной комплекта ключей от всех замков дверей здания, согласно возложенных на него функций. Хранение запасного комплекта ключей (обеспечиваются биркой с надписью о его принадлежности к замку) в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания. Основание: п. 10 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г; срок устранения: 27.03.2024
3	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать и развешать планы эвакуации на всех этажах здания школы. Основание: п. 4 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г; срок устранения: 10.04.2024
4	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Приобрести и поставить знаки пожарной безопасности в местах размещения огнетушителей, а также знаки в местах размещения внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны). Основание: п. 17 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г; срок устранения: 27.03.2024
5	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области	Грубое	Пожарную автоматику привести в исправное

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		состоянии. Также приобрести проектную документация на АПС. Основание: п. 6 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г; срок устранения: 01.08.2024
6	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Провести огнезащитную обработку деревянных конструкций организации. (кровли, стеллажей). Основание: п. 21 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г; срок устранения: 01.08.2024
7	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Провести дооснащение первичных средств пожаротушения из расчета на каждые 100 кв/м 2 ОП-5 Основание: п. 18 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г; срок устранения: 01.08.2024
8	П. 54 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Провести проверку исправности противопожарных лестниц и ограждений школы. Основание: п. 26 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г; срок устранения: 05.06.2024
9	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Провести проверку состояния стационарного оборудования и электропроводки силовой и осветительной сети, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих. Основание: п. 36 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г; срок устранения: 05.06.2024
10	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Не реже двух раз в год (весной и осенью) подвергаются техническому осмотру, проверяются на работоспособность (водоотдачу) посредством пуска воды. Основание: п. 1585 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г; срок устранения: 10.04.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного

лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись) Башанов Е.Е. [подпись]

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



№	Перечень выявленных нарушений (пункты, статьи и положения законодательства Республики Казахстан)	Оценки	Где выявлены нарушения
1	П. 4.1. Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях	Незначительная	Школа